

Lubaczów, 13.09.2024 r.

ZP. 232.11.2024

Wszyscy zainteresowani

Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty na dostawę opraw do oświetlenia ewakuacyjnego

Wyjaśnienia

W związku z otrzymanymi pytaniami, Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie wyjaśnia:

1. Czy oprawy mają działać w systemie monitoringu? Jeśli tak, to w jakim?

Odp. Oprawy nie działają w systemie monitoringu. Zamawiający wymaga opraw z autotestem.

2. Czy oprawy posiadają centralną baterię? Jaka?

Odp. Oprawa z własnym źródłem zasilania. Oprawa autonomiczna.

3. Czy można prosić o projekt do wglądu?

Odp. Zamawiający nie udostępni projektu do wglądu.

4. Czy oprawa ma być natynkowa czy podtynkowa?

Odp. Oprawa ma być natynkowa z możliwością montażu na ścianie lub suficie.

Zamawiający:

