

Lubaczów, 13.09.2024 r.

ZP. 232.11.2024

Wszyscy zainteresowani

Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty na dostawę opraw do oświetlenia ewakuacyjnego

Wyjaśnienia

W związku z otrzymanymi pytaniami, Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie wyjaśnia:

poz.1

Jaką funkcję ma pełnić oprawa? Awaryjną oświetlającą drogę ewakuacji czy kierunkową wskazującą kierunek ewakuacji z piktogramem?

Jaka dokładnie optyka? Na drodze ewakuacyjnej mogą być z zastosowane np. z optyką korytarzową, otwartą(symetryczna), bądź z piktogramem wyznaczającą kierunek ewakuacji?

poz.2

Jaką funkcję ma pełnić oprawa awaryjna oświetlająca drogę ewakuacji czy kierunkową wskazującą kierunek ewakuacji z piktogramem?

Jaka dokładnie optyka? na drodze ewakuacyjnej mogą być z zastosowane np. z optyką korytarzową, otwartą(symetryczna), bądź z piktogramem wyznaczającą kierunek ewakuacji?

poz.3

Jaką funkcję ma pełnić oprawa? awaryjną oświetlającą drogę ewakuacji czy kierunkową wskazującą kierunek ewakuacji z piktogramem?

Jaka dokładnie optyka? Jaki rodzaj pomieszczenia ma być oświetlony np. korytarz, przestrzeń otwarta itp.? jak wysokość oświetlanego pomieszczenia

poz.4

Jaką funkcję ma pełnić oprawa? awaryjną oświetlającą drogę ewakuacji czy kierunkową wskazującą kierunek ewakuacji z piktogramem?

Jaka dokładnie optyka? Jaki rodzaj pomieszczenia ma być oświetlony np.korytarz,przestrzeń otwarta itp.? jak wysokość oświetlanego pomieszczenia.

poz.5

Jaką funkcję ma pełnić oprawa? awaryjną oświetlającą drogę ewakuacji czy kierunkową wskazującą kierunek ewakuacji z piktogramem?

Jaka dokładnie optyka? Jaki rodzaj pomieszczenia ma być oświetlony np.korytarz,przestrzeń otwarta itp.? jak wysokość oświetlanego pomieszczenia.

poz.6

Jaką funkcję ma pełnić oprawa? awaryjną oświetlającą drogę ewakuacji czy kierunkową wskazującą kierunek ewakuacji z piktogramem?

Jaka dokładnie optyka? Jaki rodzaj pomieszczenia ma być oświetlony np.korytarz,przestrzeń otwarta itp.? jak wysokość oświetlanego pomieszczenia.

Czy oprawa będzie stosowana na zewnątrz obiektu.

poz. 1-6

Czy Zamawiający dopuszcza oprawy z trwałością 50000h?

Odpowiedzi do pytań:

Ad. 1-6

Oprawy oświetlające drogę ewakuacyjną. Geometria rozsyłu światła jak w specyfikacji. Wymiary pomieszczeń są różne i zostały uwzględnione przy określaniu geometrii rozsyłu światła. Nie dopuszczamy 50 000 godzin.

Ad. 6 Oprawa do zastosowania na zewnątrz budynku.

Zamawiający:

